

Opis dostępności domu kultury GAK Scena Muzyczna

Adres: ul. Nowiny 2B, Park Oruński

Otoczenie zewnętrzne i dojście do budynku

Komunikacja miejska

- Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się około 200 metrów od budynku.
- Punktami orientacyjnymi na trasie są kościół widoczny z przystanku oraz przedszkole znajdujące się w parku.

Droga od przystanku do budynku

- Nawierzchnia na trasie jest nierówna. Po drodze występują wzniesienia i krawężniki, a część trasy prowadzi przy trawie. Do pokonania jest również most.

Parking

- Przy budynku znajduje się parking z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Droga z parkingu do budynku jest dostępna dla osób z alternatywną motoryką.

Wejście do budynku

- Budynek jest czytelnie oznakowany. Informacje o godzinach otwarcia są dobrze widoczne i znajdują się na odpowiedniej wysokości.
- Do budynku prowadzą dwa wejścia dostępne dla osób z alternatywną motoryką. Przy wejściu znajduje się podjazd. Drzwi mają odpowiednią szerokość i łatwo się otwierają.
- Wejście jest odpowiednio oświetlone z zewnątrz.

Wnętrze budynku

Punkt informacyjny i obsługa

- W budynku znajduje się punkt informacyjny.
- W punkcie informacyjnym nie ma stałej audiodeskrypcji ani tłumaczenia na Polski Język Migowy. Podczas wybranych wydarzeń istnieje możliwość skorzystania z audiodeskrypcji lub obecności tłumacza PJM.
- Personel jest przeszkolony w obsłudze osób z różnorodnymi potrzebami oraz w ich ewakuacji.
- W punkcie obsługi nie ma obniżonego blatu ułatwiającego obsługę osoby poruszającej się na wózku.

Oznakowanie i orientacja wewnątrz budynku

- W budynku nie ma tablic z planem pomieszczeń ani planów tyflograficznych. Nie ma również systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani ścieżek naprowadzających.
- Brakuje kontrastowych oznaczeń i czytelnych piktogramów. Oznaczenia drzwi prowadzących do biur, toalet, pracowni i innych pomieszczeń również nie są wystarczająco czytelne.

Oświetlenie i wnętrze

- Wnętrze budynku jest dobrze oświetlone. Oświetlenie nie powoduje dużych cieni ani lśnienia.
- Kolory ścian i wyposażenia są stonowane i neutralne.

Poruszanie się po budynku

- Budynek ma więcej niż jedną kondygnację. Poszczególne poziomy nie są oznaczone.

- W budynku nie ma windy. Sale znajdujące się na pierwszym piętrze są niedostępne dla osób z alternatywną motoryką. Między kondygnacjami prowadzą wąskie schody.
- Schody nie mają kontrastowych oznaczeń, ale są dobrze oświetlone.
- Korytarze są dobrze oświetlone i na tyle szerokie, aby umożliwić poruszanie się osobom z alternatywną motoryką. Nie znajdują się w nich przedmioty utrudniające przejście.
- W budynku znajduje się osobny pokój, w którym można odpocząć.

Pętla indukcyjna

- W sali widowiskowej dostępna jest pętla indukcyjna.

Toaleta dla OzN

- W budynku znajduje się toaleta dla OzN wyposażona w system przywoływania pomocy.
- Oznakowanie toalety jest mało czytelne. Lustro znajduje się zbyt wysoko, aby mogła z niego wygodnie korzystać osoba poruszająca się na wózku czy osoba niskorosła.

Ewakuacja

- Drogi ewakuacyjne są dobrze oznaczone, drożne i odpowiednio oświetlone.

Prewizyta

- Jeśli podawane tu informacje są dla Ciebie niewystarczające - zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. dostępności: dostępność@gak.gda.pl.
- Możesz też umówić się na wizytę, której celem będzie testowanie przestrzeni i konkretnych rozwiązań.
- Taka wizyta może odbyć się w dogodnym dla Ciebie terminie albo na chwilę przed konkretnym wydarzeniem.

- Skorzystaj z danych kontaktowych powyżej, żeby dowiedzieć się więcej lub ustalić termin spotkania.